



ДАТА: 19.04.2019 г.

УТВЪРЖДАВАМ:.....



/НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/

## ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СГРАДАТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ГР. НЕСЕБЪР, УЛ. ЕДЕЛВАЙС № 10

На основание: чл. 9. (1), т.1 от Наредба № 81213-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

1. Всички работници са длъжни да знаят и спазват най-стриктно противопожарните изисквания на работните места, както и да следят за изпълнението на същите от външни посетители; да не се създават условия за възникване и разпространение на пожари и да оказват пълно съдействие на противопожарни органи.
2. Всички работници и служители, намиращи се на територията на работните помещения, са длъжни да участват в предотвратяването, гасенето на пожара и извършване на евакуация.
3. В помещенията материалите да се оставят на безопасно разстояние от ел. табла, осветителни тела и др.
4. Забранява се почистването с леснозапалителни и горими течности ( бензин, спирт, кореселин и др.) на подовите настилки, облицовки и др.
5. При работа с леснозапалими вещества да се вземат всички необходими предпазителни мерки за пожарната безопасност и се осигурят необходимите противопожарни уреди.
6. Ел. инсталации и съоръжения да се поддържат винаги в техническа изправност, като периодично се проверяват от специалисти и се съставя протокол за годността им.
7. Забранявам да се изхвърлят угарки от цигари в кошчетата за хартия. Същите да се почистват ежедневно.
8. Забранява се пушенето на неопределени за тази цел места.
9. Да не се допуска използването на технически неизправни ел. нагреватели и отоплителни уреди.
10. Монтирането на ел. инсталации и ел. потребители да се разрешава след :





- избор в съответствие с действащите нормативи;
- преглед на захранващата ел. инсталация дали може да понесе допълнителен товар;
- оглед на мястото.

11. Да не се разрешава експлоатацията на:

- кабелни ел. проводници, шнурове и др. с повредена изолация;
- ел. съоръжения, апарати, уреди и др., монтирани в разрез с експлоатационните инструкции на производителя и изискванията на пожарната безопасност;
- саморъчно направени ел. консуматори от всякакъв вид;
- електроосветление без защита на осветителните тела (глобуси, плафони, предпазни капаци и др.);
- нагорели, стопени, извадени или неукрепени ел. контакти, шекери, ключове, фасонки, предпазители, прекъсвачи и др.);
- ел. разклонители и удължители без разрешение на противопожарните органи.

12. Незабавно да се отстраняват от ел. инсталациите и ел. консуматорите неизправности като:

- искрене;
- късо съединение;
- прегряване на кабели и проводници;
- овлажняване на ел. инсталацията и ел. потребителите;
- негодните предпазители да се заменят само със стандартни.

При невъзможност да се отстрани неизправността, съответното ел. съоръжение, табло, мрежа и др. да се изключи.

13. При необходимост от използването на ел. отоплителни и ел. нагревателни прибори, да се спазват следните противопожарни изисквания:

- да бъдат стандартни и технически изправни;
- да са монтирани на разстояние най-малко 0,80 м от каквито и да било горими материали;
- да са монтирани върху негорима топлоизолираща подложка;
- да не остават включени в мрежата без наблюдение;
- след работа или спиране на ел. ток да се изключват от мрежата.





14. Забранява се внасянето и експлоатацията на всякакъв вид ел. нагревателни и отоплителни прибори (печки, котлони, кафеварки и др.), за които няма противопожарен указател, инструктиран отговорник или прибора не е монтиран по правилата на пожарната безопасност.
15. Забранява се използването на открити огнеизточници за осветление.
16. При национални празници и неработни дни да се вземат всички необходими противопожарни мерки.
17. Наличните противопожарни уреди да се поставят на видни и достъпни места и поддържат винаги чисти, заредени и изправни.
18. При случай на пожар да се съобщава веднага на тел. 112, да се алармира РСПБЗН, след което да се започне гасеното с наличните противопожарни средства.
19. При подаване съобщение за пожар на тел. 112 ясно да се съобщава:
  - наименованието и точния адрес на обекта;
  - видът на сградата, в която има пожар;
  - има ли застрашени хора;
  - какво гори (склад, кабинет. и др.).
20. При подаване на сигнал за пожар всички работници са длъжни да започнат гасителна и евакуационна работа до пристигане на противопожарна охрана, а след това да окажат помощ на служителите от РСПБЗН.
23. След загасяване на пожара, противопожарните уреди се привеждат в изправност и се поставят на местата си.



ДАТА: 18.04.2013г.

УТВЪРЖДАВАМ: .....

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/

**П Л А Н  
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР**

В СГРАДАТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ГР. НЕСЕБЪР, УЛ. ЕДЕЛВАЙС №10

**I. Последователност на действията при пожар.**

1. Съобщаване за възникнал пожар:

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на Димитър Пурнарев – мл. Експерт „ЗН“ на тел. 0893505166

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. отговорниците по ПБ в следната последователност:

1. Йордан Йорданов – Гл. експерт „ОМП“ при община Nessebar 0893303657

2. Атанас Хайверов – домакин при община Nessebar 0893303624

3. Стойко Стойчев – длъжност „Огняр и поддръжка“ при община Nessebar

2.2. пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи;

2.3. други ведомства – електроразпределителни компании, В и К дружества и др.

3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

**II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум.**

1. Изключване на електрическото захранване на етаж (сградата), в която е възникнал пожар.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.





4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

### III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар.

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):

3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;

3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;

3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такава).

